

АНКЕТА (титульный лист, часть 1)
 ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И
 ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
 для формирования электронного паспорта объекта

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект) (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Академия транспортных технологий»	ОГРН 102787987987
---	-------------------

(полное и сокращенное наименование объекта)

Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)

1. 85.21	ОКВЭД основной
2	ОКВЭД дополнительный
3. и т.д.	ОКВЭД дополнительный

Форма собственности	13	ОКФС
----------------------------	----	------

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма	75203	ОКОПФ
--------------------------------------	-------	-------

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя объекта	Директор	С.К. Корабельников
---	----------	--------------------

Телефон, факс руководителя объекта	Тел.766-24-52	Факс 490-57-60
---	---------------	----------------

Е-mail объекта	atk7662452@gmail.com
-----------------------	----------------------

Юридический адрес объекта	192102	Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 63
----------------------------------	--------	------------------------------------

Фактический адрес объекта	195176	Санкт-Петербург, ул. Большая Пороховская, д. 37/А
----------------------------------	--------	---

Наименование организации владельца (арендатора) объекта	
--	--

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта	
---	--

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование вышестоящей организации (собственника)	75204, Комитет имущественных отношений
--	--

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации	191144	Санкт-Петербург, Новгородская ул., 20
--	--------	--

(индекс)

(почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации	Председатель Комитета по науке и высшей школе Андрей Станиславович Максимов
---	---

Телефон, факс руководителя вышестоящей организации	Тел. 8(812) 576-71-60	Факс 8 (812) 576-77-04
---	-----------------------	------------------------

Е-mail руководителя вышестоящей организации	knvsh@gov.spb.ru
--	------------------

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подходы к объекту, пути движения									
1.1	Пути пешеходного движения(фото 1, фото 2)									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Ширина пешеходных путей «К»	м	3,63	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5	
					Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0	Не более 0.015	п. 4.1.8, рис.Д.5	
					Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	соответствует		п. 4.1.11	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюрным камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С»	наличие	не требуется		п.4.3.4, рис.Д.4	
		0	0	0	Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С»	наличие	не требуется			
2	Входной узел (п. 5.1.1.В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли)									
2.1	Наружные лестницы (фото 3, фото 4)									
	Название зоны	1	0	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		1	0	1	Размеры ступеней: ширина проступей«О», «С»	м	0,3	0,35-0,4	п. 4.1.12	
		1	0	1	Высота ступеней «О», «С»	м	0,17	0,12- 0,15		
		1	0	1	Ширина марша лестниц «О»	м	10	Не менее 1,35		
		1	0	1	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,98	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	
		0	1	1	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	нет		п.5.2.11	
		1	0	1	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г»	соответствие	соответствует		п. 4.1.12	
		0	1	1	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	нет			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0	1	1	Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0	0,27-0,33	п.5.2.15	
		0	0	0	«К»	наличие	-		п. 4.1.14	
2.2	Входные площадки									
	Название зоны	1	0	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		1	0	1	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	наличие		п. 5.1.3	
		1	0	1	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	наличие		СП 35-101-2001, п.3.17	
		1	0	1	Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	соответствие		п. 5.1.3	
		1	0	1	Высота площадки без пандуса (отметка площадки) «К»	м	1,9	Не более 0,025	СП 118.13330, п.4.7	
		1	0	1	Размер входной площадки не менее 1,4х2,0 или 1,5х1,85;«К»	соответствие	соответствует		п. 5.1.3	
		0	0	0	Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2; «К»	соответствие			п. 5.1.3	
2.3	Входные тамбуры (фото 5)									
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		0	0	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	соответствие	2,16	Не менее 1,5	5.1.7.	
2.4	Входные двери, в т.ч. тамбурные									
	Название зоны	1	0	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		1	0	1	Ширина в свету «К»	м	1,4	Не менее 1,2	п. 5.1.4	
		1	0	1	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,025	Не более 0,014		
3	Пути движения внутри здания									
3.1	Коридоры, переходы в другие здания (фото 10)									
	Название зоны	1	0	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		1	0	1	Ширина «К»	м	2,35	Не менее 1,5	п. 5.2.1	
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров (фото 11)									
	Название зоны	1	0	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		1	0	1	Ширина «К»	м	1,92	Не менее 0,9	п. 5.2.4	
		1	0	1	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,04	Не более 0,014	п. 5.2.4	
		1	0	1	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	наличие		п. 5.4.1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ									
4.1	В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.									
	Название зоны	1	0	1	Зона обслуживания «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	наличие		п. 7.1.3	
4.2	Помещения, места приема МГН в административных зданиях									
	Название зоны	0	0	0			-			
		0	0	0	Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»		-			
		0	0	0	на одно рабочее место	кв.м	12	12	п. 7.1.13	
		0	0	0	на два рабочих места	кв.м	18	18	п. 7.1.13	
		0	0	0	Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	0,85	Не более 0,85	п. 7.1.9, рис.Д12	
		0	0	0	Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) «С»	наличие	-		п. 7.1.8	
5	Санитарно-гигиенические помещения (п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)									
5.1	Доступная кабина в общей уборной (фото 16, фото 17)									
	Название зоны	1	0	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		0	0	0	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	0	Не менее 0,75	п. 5.3.3 рис.Д.11	
		1	0	1	Ширина кабины «К»	м	0,9	Не менее 1,65		
		1	0	1	Глубина кабины «К»	м	1,25	Не менее 1,8		
		1	0	1	Ширина двери кабины «К»	м	0,6	Не менее 0,9		
		0	0	0	Опорные поручни «О», «К»	наличие	нет			
		0	1	1	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
		0	1	1	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0	1	1	Обозначение символом доступности на двери общей уборной «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.5.1	
6	Автостоянки									
6.1	Места для парковки автомобилей инвалидов									
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		0	0	0	Места для транспорта инвалидов «К», «О»	наличие	10%	Не менее 10% от общего количества (но не менее одного места)	п. 4.2.1	
		0	0	0	Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в здание «К», «О»	м	30	Не далее 50 (не далее 100 – при жилых зданиях)	п. 4.2.2	
		0	0	0	Ширина зоны для парковки «К»	м	3,6	3,6	п. 4.2.4	
		0	0	0	Длина зоны для парковки «К»	м	6,0	6,0		
		0	0	0	Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие	-		п. 4.2.1	
		0	0	0	Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие	-			

Заполнил Анкету:

Специалист учебной части

Шоргина А.О.

«19» мая 2021 г.

Телефон: 766-24-52

Должность

ФИО

(подпись)

Согласовано:

Директор

Корабельников С.К.

«19» мая 2021 г.

Телефон: 766-24-52

Должность руководителя обследованного объекта

ФИО

(подпись)

М.П.

